

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

Уральская ул., 121, г. Краснодар, 8(861) 225-34-04,

тел. Доверия: 8 (861) 268-64-40, 8 (863) 240-66-10

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Крымского района  
353387, Россия, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Кирова, 2 А; тел./факс 8(861) 312-17-74;

e-mail: ogpn28@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Крымск, ул. Кирова 2А

(место составления акта)

«10» февраля 2022 г.

(дата составления акта)

15 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 21

по адресу/адресам: 353351, Россия, Краснодарский край, Крымский р-н, х. Адагум, ул. Советская, 144.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки органа государственной власти (местного самоуправления) от 26 января 2022 года № 21 выданного заместителем главного Государственного инспектора Крымского района по пожарному надзору Сухорада Ильей Васильевичем

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«  »    20   г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность   

«  »    20   г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность   

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 8 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Крымского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Законный представитель юридического лица – Глава администрации Адагумского сельского поселения Крымского района А.В. Грицюта 26.01.2022 года, в 15 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Заместитель начальника ОНД и ПР Крымского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю майор внутренней службы Сухорада Илья Васильевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Законный представитель юридического лица – Глава администрации Адагумского сельского поселения Крымского района А.В. Грицюта.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

### Нарушения обязательных требований пожарной безопасности

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения   | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены   | Сведения о юридических и (или) физических лицах допустивших нарушения |
|-------|--|--|---|
| 1     | 2  | 3  | 4   |
| 1.    | Руководителем органа местного самоуправления не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2).  | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района        |
| 2.    | Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения котельной  | (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 27, ст. 18-19; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.12; СП 4.13130.2013 п. 5.1.2). | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района        |
| 3.    | Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания администрации Адагумского сельского поселения Крымского района  | (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 52, ст. 58, ст. 136; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 13).   | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района        |
| 4.    | Запрещается устанавливать глухие решетки на окнах, являющихся аварийными выходами  | (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утвер-   | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района        |

|     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
|     |  | ждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 16 Г).   | на   |
| 5.  | Лица допускаются к работе на объекте защиты без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности не осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности не определен руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации. | (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 3).                         | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |
| 6.  | В помещении фойе в здании администрации Адагумского сельского поселения Крымского района, на путях эвакуации, применен горючий материал (линолеум), не имеющий техническую документацию с информацией о показателях пожарной опасности этих материалов   | (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 134; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 25).               | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |
| 7.  | В помещении фойе здания администрации Адагумского сельского поселения Крымского района, на путях эвакуации, для отделки стен применен горючий материал (пластик), не имеющий техническую документацию с информацией о показателях пожарной опасности этих материалов   | (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 134; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 25).               | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |
| 8.  | Допускается отделка внешних поверхностей наружных стен здания администрации Адагумского сельского поселения Крымского района из материалов не имеющих техническую документацию с информацией о показателях пожарной опасности этих материалов (пластик)  | (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 87 п. 11, ст. 134; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 25). | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |
| 9.  | Части зданий, сооружений, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (чердачное помещение)   | (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 88 ч. 1).   | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |
| 10. | Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.   | (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил   | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |

|     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
|     |  | противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54).   | на   |
| 11. | Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.  | (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 60).   | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |
| 12. | Руководитель не обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.   | (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 23, 36).   | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |
| 13. | В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже должно размещаться не менее 2 огнетушителей с минимальным рангом тушения модельного очага пожара в соответствии с приложением № 1 к постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479   | (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 400).  | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |
| 14. | На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пуконаладочных испытаний указанных систем   | (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54).  | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |
| 15. | Адагумское сельское поселение Крымского района не обеспечено в полном объеме источниками наружного противопожарного водоснабжения с нормируемым расходом воды на наружное пожаротушение  | (ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ; ст. 1,2 Закона Краснодарского края от 22.10.2014 года № 3039-КЗ; ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994г.; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 68; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 75; СП 8.13130 п. 4.1, 5.1, 8.8). | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |
| 16. | Органом местного самоуправления сельских поселений не создаются условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности"(х. Непиль | (ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ; ст. 1,2 Закона Краснодарского края от 22.10.2014 года № 3039-КЗ; ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994г.; Федеральный за-   | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |

|     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
|     | водоисточник недоступен)   | кон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 68; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 75; СП 8.13130 п. 4.1, 5.1, 8.8).   | на   |
| 17. | Руководитель организации не обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории, не организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты  | (ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ; ст. 1,2 Закона Краснодарского края от 22.10.2014 года № 3039-КЗ; ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994г; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 63, ст. 68; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 48). | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |
| 18. | Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения  | (ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ; ст. 1,2 Закона Краснодарского края от 22.10.2014 года № 3039-КЗ; ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994г; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 68; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 48).         | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |
| 19. | Отсутствует нормативно-правовой акт устанавливающий порядок применения или запрет на применение открытого огня для приготовления пищи и разведение костров на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов (В нарушение п. 66 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) | (ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ; ст. 1,2 Закона Краснодарского края от 22.10.2014 года № 3039-КЗ; ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994г; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 66).                 | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |
| 20. | Недостаточная организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний   | (ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ; ст. 1,2 Закона Краснодарского края от 22.10.2014 года № 3039-КЗ; ст. 19, ст. 25 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994г; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 63).  | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Не выявлены

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Не выявлены

- ~~нарушений не выявлено~~: выявлены нарушения в области пожарной безопасности  
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: нет
2. Фототаблица: нет
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: нет
4. Объяснения: нет
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: № 21/1/20 от 10.02.2022 г.
6. Другие документы (их копии): Копии документов представленные администрацией Адагумского сельского поселения Крымского района.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника ОНД и ПР Крымского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю  
майор внутренней службы

И.В. Сухорада



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Сухорада Игорь Александрович  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 16 » 02 2022 г

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)