

г. Крымск
(место составления акта)

"30" июля 2019г.
(дата составления акта)
10.00 час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 359

По адресу/адресам: Крымский район, х. Адагум, ул. Советская, 44
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 359р-25-2019 от 01.07.2019г. заместителя Руководителя
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском
районах Гречаной Т. В.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Администрации Адагумского сельского поселения
Крымского района

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 2019г. с до часов Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/6 часов 24.07.2019 – с 09.00 до 13.00 часов;
30.07.2019 – с 08.00 до 10.00 часов;
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: глава Адагумского
сельского поселения Багмут П.Д. 02.07.2019
(заполняется при проведении выездной проверки), (фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника Попова Наталья Анатольевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: глава сельского поселения Багмут Павел
Дмитриевич, и.о. главы Грицюта Андрей Васильевич (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Установлено:

В состав Адагумского сельского поселения входят населенные пункты:

- х.Адагум численность населения 2772 человека – 996 домов;
- х. Аккерменка численность населения 31 человек – 16 домов;
- с.Баранцовское – 178 человек – 62 дома;
- х.Кубанская Колонка – 426 человека – 124 дома;
- с.Новопокровское - 244 человека – 94 дома;
- Х. Новомихайловский – 5 человек – 3 дома;

- п. Нефтепромысловый – 300 человек – 127 дома;
 - х.Непиль - 652 человека – 237 дома;
 - х.Пролетарский – 7 человек – 4 дома.
- Всего 4635 человек – 1663 домовладения.

Централизованная система водоснабжения организована в х. Адагум от 3-х водозаборных скважин, х. Непиль; п. Нефтепромысловый от водозабора х.Адагум; х. Кубанская Колонка. В остальных населенных пунктах поселения централизованное водоснабжение отсутствует.

Питьевой водой гарантированного качества из централизованной системы водоснабжения обеспечено 6% от общего числа жителей сельского поселения.

В соответствии с Постановлением администрации Адагумского сельского поселения от 09.12.2013г. № 152 определена гарантирующая организация в сфере холодного водоснабжения на территории х. Адагум, х. Непиль, п. Нефтепромысловый – МУП «Варениковское КХ».

В качестве источников централизованного водоснабжения используются подземные источники водоснабжения в количестве 7 штук.

Постановлением № 63 от 06.06.2017г. администрацией Адагумского сельского поселения утверждена схема водоснабжения и водоотведения на период с 2017 по 2027 годы.

Согласно утвержденной Схемы водоснабжения (таблица 1.1) неучтенные расходы составляют 588 куб.м./сут, что составляет 47% от среднесуточного подъема воды.

Проект зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения не разработан.

В генеральном плане застройки отсутствуют сведения о зонах санитарной охраны 2 и 3 пояса подземных источников централизованного водоснабжения населения Адагумского сельского поселения.

Администрацией сельского поселения на официальном сайте в сети «Интернет» не размещена информация о качестве питьевой воды, подаваемой абонентами с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселения, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями.

В рамках проводимой проверки осуществлен осмотр арт.скважины по ул. Мира в х. Адагум – зона санитарной охраны 1 пояса (строгого режима) отсутствует: скважина не ограждена, устье не защищено от внешних источников загрязнения, эксплуатируется в аварийном режиме. Аналогичная ситуация в х.Непиль и в х.Кубанская Колонка.

Территория Адагумского сельского поселения централизованным водоотведением не оснащена. Отвод стоков производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими машинами.

На территории сельского поселения имеется семь действующих кладбища. Не определено юридическое лицо осуществляющее деятельность по захоронению и содержанию территории кладбищ.

В соответствии с представленной выпиской из реестра муниципальной собственности кладбище в х. Адагум ул. Комсомольская имеет общую площадь захоронения 10572 кв.м. В соответствии с установленными требованиями п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» объект относится к IV классу опасности с ориентировочной санитарно-защитной зоной 100 метров. По факту с северной стороны к границе кладбища на расстоянии 70-80 метров расположены жилые дома с приусадебными участками и с западной стороны через дорогу на расстоянии 20-25 метров жилые дома, что влечет нарушение п. 2.5, п. 2.8 СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений». На участке кладбища не организованы площадки для мусоросборников в соответствии с установленными требованиями п. 6.7 СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений»: площадка должна иметь твердое покрытие, ограждение. При устройстве кладбища по периметру не выполнена система дренажа, обваловка территории, зеленой защиты в нарушении п. 2.7 СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений».

Произведен осмотр территории кладбища в х. Адагум ул. Пушкина. Общая площадь составляет 10 298 кв.м. Санитарно-защитная зона не выдержана. По факту с трех сторон к границе кладбища примыкают земельные участки с жилыми домами, что влечет нарушение п. 2.5, п. 2.8 СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию

кладбищ, зданий и сооружений». На участке кладбища не организованы площадки для мусоросборников в соответствии с установленными требованиями п. 6.7 СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений»: площадка должна иметь твердое покрытие, ограждение. При устройстве кладбища по периметру не выполнена система дренажа, обваловка территории, зеленой защиты в нарушении п. 2.7 СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений».

Произведено санитарное обследование кладбища в х. Непиль и х. Кубанская Колонка. Санитарно-защитная зона выдержана. По периметру кладбища зафиксированы кучи мусора ритуального характера. На участке кладбища не организованы площадки для мусоросборников в соответствии с установленными требованиями п. 6.7 СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений»: площадка должна иметь твердое покрытие, ограждение. При устройстве кладбища по периметру не выполнена система дренажа, обваловка территории, в нарушении п. 2.7 СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений».

Не представлена утвержденная главой поселения Генеральная схема очистки территории с информацией по рациональному сбору, быстрому удалению, надежному обезвреживанию и утилизации бытовых отходов. Не определена ответственность за санитарное содержание территории, не представлен список улиц, проездов, площадей, подлежащих уборке и закрепленных за предприятиями и организациями. Не определен состав инспекции по охране окружающей среды и т.д. Не определены места временного накопления твердых коммунальных отходов, в нарушении Постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2018г. № 1039.

В соответствии с представленными Договорами в 2018 и в 2019 годах проведены работы по дезинсекции общественных мест общая площадь обработки составила 15 000 кв.м. Работы были выполнены ООО «Гигиена».

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены нарушения п. 5 ст. 30 Градостроительного Кодекса Российской Федерации; ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.1.3, п.1.9, п. 1.17 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

- Администрацией Адагумского сельского поселения не организованы мероприятия по разработке проекта зон санитарной охраны подземных источников централизованного водоснабжения населения. В генеральном плане застройки отсутствуют сведения о зонах санитарной охраны 2 и 3 пояса подземных источников централизованного водоснабжения населения Адагумского сельского поселения.

Выявлены нарушения ч. 10 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; п. 3.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»:

Администрацией сельского поселения на официальном сайте в сети «Интернет» не размещена информация о качестве питьевой воды, подаваемой абонентами с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселения, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями:

Выявлены нарушения ст. 14 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 1 ст. 6 Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Население х. Аккерменка, с. Баранцовское, с. Новопокровское, не обеспечены питьевой водой гарантированного качества в достаточном количестве для физиологических потребностей.

Выявлены нарушения ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 3.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»:

В соответствии с протоколом лабораторных испытаний №6546 от 24.07.2019г. проба воды из распределительной сети х. Адагум не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-гигиеническому показателю: жесткость общая 8,8 мг/л при нормативе не более 7,0 мг/л.

Ответственным за выявленные нарушения является Администрация Адагумского сельского поселения.

Выявлены нарушения ст. 12, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст. 14 Федерального закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений»:

П. 6.7 – не организованы мероприятия по оборудованию специальных площадок для сбора мусора на участках кладбищ х. Адагум, х. Непиль, х. Кубанская Колонка;

п. 2.5, п. 2.9 – не организованы мероприятия по благоустройству санитарно-защитной зоны кладбища в х. Адагум: защитные зеленые насаждения по периметру отсутствуют, осуществляются захоронения на расстоянии около 15-20 метров от земельных участков с домовладениями. Не соблюдаются требования по ориентировочной санитарно-защитной зоне кладбища, не менее 100 метров, в соответствии с установленными требованиями п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

п. 2.7 - При устройстве кладбища в х. Адагум, х. Непиль, х. Кубанская Колонка, по периметру не выполнена система дренажа, обваловка территории, зеленая защита.

Выявлены нарушения ст. 21, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст.8 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; п.3.7 СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»:

Не представлена утвержденная главой поселения Генеральная схема очистки территории с информацией по рациональному сбору, быстрому удалению, надежному обезвреживанию и утилизации бытовых отходов. Не определены места временного накопления твердых коммунальных отходов, в нарушении Постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2018г. № 1039.

ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий»:

В соответствии с Протоколом измерений параметров освещенности № 03/02/6305-6314/01 от 25.07.2019г. в кабинете специалиста администрации «земельный участок» параметры искусственной освещенности не соответствуют гигиеническим нормативам.

Ответственным за выявленные нарушения является Администрация Адагумского сельского поселения.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

нарушений не выявлено:

- Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
- Постановление Правительства РФ от 03.09.2010г. № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»,
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания»;
- СанПиН 2.1.58.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»
- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;
- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».
- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»
- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»
- СН 2.2.4/2.1.8.562 – 96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»
- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ». Изменения №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»;
- СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Реестр муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении; Постановление «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения на территории Адагумского сельского поселения»; Договор на дезинсекцию, Договор на вывоз ТБО

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника ТО

Попова Н. А.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил(а):

Глава Адагумского сельского поселения Багмут П. Д.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«30» июля 2019 г.



_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах

ПРЕДПИСАНИЕ №181п-25-2019
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей

«30» июля 2019г.

г. Крымск

Заместитель начальника ТО Попова Наталья Анатольевна

(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)

При проведении планового (внепланового) мероприятия по контролю(надзору) на основании распоряжения № 359 р-25-2019 от 01.07.2019г. в отношении Администрации Адагумского сельского поселения Крымского района, по адресу: Крымский район, х.Адагум, ул.Советская, 44

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, указанные в акте проверки № 359 от 31.07.2019г.:

п. 5 ст. 30 Градостроительного Кодекса Российской Федерации; ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.1.3, п.1.9, п. 1.17 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

- Администрацией Адагумского сельского поселения не организованы мероприятия по разработке проекта зон санитарной охраны подземных источников централизованного водоснабжения населения. В генеральном плане застройки отсутствуют сведения о зонах санитарной охраны 2 и 3 пояса подземных источников централизованного водоснабжения населения Адагумского сельского поселения.

ч. 10 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; п. 3.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»:

Администрацией сельского поселения на официальном сайте в сети «Интернет» не размещена информация о качестве питьевой воды, подаваемой абонентами с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселения, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями.

ст. 14 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 1 ст. 6 Федерального закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»:

Население х. Аккерменка, с. Баранцовское, с. Новопокровское, не обеспечены питьевой водой гарантированного качества в достаточном количестве для физиологических потребностей.

Выявлены нарушения ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 3.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»:

В соответствии с протоколом лабораторных испытаний №6546 от 24.07.2019г. проба воды из распределительной сети х. Адагум не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-гигиеническому показателю: жесткость общая 8,8 мг/л при нормативе не более 7,0 мг/л.

ст. 12, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст. 14 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений» п. 2.5, п. 2.7, п. 2.9, п. 6.7:

– не организованы мероприятия по оборудованию специальных площадок для сбора мусора на участках кладбищ х. Адагум, х. Непиль, х. Кубанская Колонка;

– не организованы мероприятия по благоустройству санитарно-защитной зоны кладбища в х. Адагум: защитные зеленые насаждения по периметру отсутствуют, осуществляются захоронения на расстоянии около 15-20 метров от земельных участков с домовладениями. Не соблюдаются требования по ориентировочной санитарно-защитной зоне кладбища, не менее 100 метров, в соответствии с установленными требованиями п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- При устройстве кладбища в х. Адагум, х. Непиль, х. Кубанская Колонка, по периметру не выполнена система дренажа, обваловка территории, зеленая защита.

ст. 21, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст.8 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; п.3.7 СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»:

Не представлена утвержденная главой поселения Генеральная схема очистки территории с информацией по рациональному сбору, быстрому удалению, надежному обезвреживанию и утилизации бытовых отходов. Не определены места временного накопления твердых коммунальных отходов, в нарушении Постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2018г. № 1039.

ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий»:

В соответствии с Протоколом измерений параметров освещенности № 03/02/6305-6314/01 от 25.07.2019г. в кабинете специалиста администрации «земельный участок» параметры искусственной освещенности не соответствуют гигиеническим нормативам.

Руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

ПРЕДПИСЫВАЮ: Администрации Адагумского сельского поселения Крымский район, Главе Адагумского сельского поселения Багмут Павлу Дмитриевичу

(наименование юрлица, должность, ФИО лица, ответственного за выполнение предписания)

1. Устранить нарушения санитарного законодательства в части:

П. 1 - п. 5 ст. 30 Градостроительного Кодекса Российской Федерации; ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.1.3, п.1.9, п. 1.17 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

- Организовать мероприятия по разработке проекта зон санитарной охраны подземных источников централизованного водоснабжения населения Адагумского сельского поселения.

П.2 - ч. 10 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; п. 3.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»:

Обеспечить наличие на официальном сайте в сети «Интернет» информации о качестве питьевой воды, подаваемой абонентами с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселения, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями.

П.3 - ст. 14 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 1 ст. 6 Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»:

Разработать план мероприятий по обеспечению питьевой водой гарантированного качества в достаточном количестве для физиологических потребностей населения х.Адагум, х. Аккерменка, с.Баранцовское, с.Новопокровское. Внести изменения в Схему водоснабжения и водоотведения.

П.4 - ст. 12, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст. 14 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.2.5, п.2.7, п.2.9, п.6.7 СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений»:

- Обеспечить выполнение мероприятий по оборудованию специальных площадок для сбора мусора на участках кладбищ х. Адагум, х. Непиль, х. Кубанская Колонка;

- Обеспечить соблюдение требований по ориентировочной санитарно-защитной зоне кладбищ, не менее 100 метров;

- Обеспечить выполнение мероприятий при устройстве кладбища в х. Адагум, х. Непиль, х. Кубанская Колонка: выполнить по периметру систему дренажа, обваловку территории.

П.5 - ст. 21, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст.8 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; п.3.7 СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»:

Разработать схему очистки территории с информацией по рациональному сбору, быстрому удалению, надежному обезвреживанию и утилизации бытовых отходов. Определить места временного накопления твердых коммунальных отходов, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2018г. № 1039.

П.6. - ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий»:

ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий»:

- Обеспечить уровень искусственной освещенности в кабинете специалиста администрации «земельный участок» в соответствии с установленными требованиями.

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах в срок не позднее

1 марта 2020 года.

3. Ответственным за выполнение предписания является **Администрация Адагумского сельского поселения Крымского район, глава Адагумского сельского поселения Багмут Павел Дмитриевич**

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством (в случае несогласия с предложениями, изложенными в предписании об устранении выявленных нарушений они могут быть обжалованы в письменной форме в течении пятнадцати дней с даты получения акта проверки в ТО Роспотребнадзора в отношении выданного предписания в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность возражений, или их заверенные копии).

Ответственность за невыполнение данного предписания предусмотрена ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Данное предписание имеет обязательную силу.

Заместитель начальника _____

Н. А. Попова

Предписание получил _____

30.07.2019г.